



PE 18/2022 - Pedido de Esclarecimento - N°BB945013 - OP30062

Jozeilton Costa <jozeilton.costa@microtecnica.com.br>
Para: "licitacao@uenp.edu.br" <licitacao@uenp.edu.br>

24 de junho de 2022 17:18

A MICROTÉCNICA INFORMÁTICA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 01.590.728/0002-64, estabelecida no **ST-SAAN Quadra 01 lote 995** - Bairro Zona Industrial – CEP 70.632-100 – Brasília – DF, de acordo com a legislação vigente em consonância com o edital supracitado vem, respeitosamente, à vossa presença, apresentar este pedido de esclarecimentos pelas razões a seguir:

Pedido de Esclarecimento 01:

No Anexo I - Termo de Referência, lote 01 item 04, pede aparelho de ar-condicionado Piso-teto 48.000 BTU/h, , ciclo frio, com vazão de ar mínima de 5400m³/h.

Por não haver em mercado modelo que atenda a essa característica e uma pesquisa aos principais fabricantes (Elgin, LG, TCL, Fujitsu entre outros) pode comprovar isso.

Para que seja possível a oferta de modelos padrão em mercado, evitando o fracasso da disputa por falta de opções, entendemos que serão aceitos modelo do tipo Split Piso-teto 48.000 BTU/h, ciclo frio, com vazão de ar máxima de aproximadamente 2190m³/h.

Nosso entendimento está correto?

Pedido de Esclarecimento 02:

No Anexo I - Termo de Referência, lote 01 item 03, pede aparelho de ar-condicionado Hi-Wall 30.000 BTU/h, Inverter, ciclo frio, com vazão de ar mínima de 2680m³/h.

Por não haver em mercado modelo que atenda a essa característica e uma pesquisa aos principais fabricantes (Elgin, LG, TCL, Philco entre outros) pode comprovar isso.

Para que seja possível a oferta de modelos padrão em mercado, evitando o fracasso da disputa por falta de opções, entendemos que serão aceitos modelo do tipo Split Hi-Wall 30.000 BTU/h, Inverter, ciclo frio, com vazão de ar máxima de aproximadamente 1200m³/h.

Nosso entendimento está correto?




Jozeilton Costa
Captador de Edital

micro
técnica



+55 61 3698-9956
microtecnica.com.br





UENP - Divisão de Licitações Licitações <licitacao@uenp.edu.br>

PE 18/2022 - Pedido de Esclarecimento - N°BB945013 - OP30062

Planejamento de Compras UENP/PROAF - <planejamentocompras.proaf@uenp.edu.br>

27 de junho de 2022
11:07

Para: UENP - Divisão de Licitações Licitações <licitacao@uenp.edu.br>

Bom Dia Prezados,
conforme o esclarecimento do fornecedor sobre o edital de ar condicionado , segue errata:

No Anexo I - Termo de Referência, lote 01 item 04, pede aparelho de ar-condicionado Piso-teto 48.000 BTU/h, , ciclo frio, com vazão de ar mínima de **2000 m³/h**.

Pedido de Esclarecimento 02:

No Anexo I - Termo de Referência, lote 01 item 03, pede aparelho de ar-condicionado Hi-Wall 30.000 BTU/h, Inverter, ciclo frio, com vazão de ar mínima de **1047 m³/h**.

Att.

Raphael Maceió Marques
Universidade Estadual do Norte do Paraná - UENP

PROAF - Pró-Reitoria de Administração e Finanças - fone 43 3511-3200 ou 43 99150-3788

[Texto das mensagens anteriores oculto]