



EDITAL Nº01/2017
PROCESSO nº 10001-501/2017
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA

Respostas pedido de esclarecimento 9

METROSUL Construtora

- 1- Informamos que a medição será na totalidade, ou seja, com estrutura pré-moldada + tesoura metálica + telha, por m².
- 2- Telha trapezoidal galvalume 0,43 mm, onda com altura de 40 mm.

Jacarezinho, 14 de dezembro de 2017.

Divisão de Licitações/ Divisão de Engenharia
UENP