



A empresa GERALUX Eletro Energia Solar Ltda. solicitou informações referentes ao Pregão Eletrônico 003/2013, conforme segue:

Boa tarde, estamos com duvidas sobre alguns itens do pregão 003/2013, no que se refere aos itens abaixo:

Item 23 – conector presbow 90mm?

**Resposta:** Leia-se conector Split-bolt 90mm.

Itens 47,48,49,59,51 – tem que ser curva “B”, meu questionamento é em relação ao preço dos itens 47,48 e 49 que estão abaixo do valor de mercado.

**Resposta:** Curva “B”, o valor praticado refere-se à média dos orçamentos obtidos.

Item 52 o quadro se for com tomada qual a amperagem?

**Resposta:** Com tomada, amperagem de 20 A.