



**EDITAL Nº 01/2018**  
**PROCESSO nº 10001-84/2018**  
**MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS**

## **Respostas pedido de esclarecimento 1**

### **Construtora Dinâmica Ltda.**

1. Para rede lógica, prevista somente tubulações e tomadas.
2. Deve ser considerado "piso cerâmico", conforme a planilha orçamentária.

Jacarezinho, 03 de abril de 2018.

Divisão de Licitações/ Divisão de Engenharia  
UENP