



| LEGENDA | |
|---------|--|
| | CAIXA DE PASSAGEM DE SOBREPOR NA PAREDE |
| | INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA A 1,10M DO PISO |
| | LUMINÁRIA P/ LÂMP. LED TUBULAR - EMBUTIR |
| | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO - SOBREPOR A 1,50M DO PISO |
| | TOMADA HEXAGONAL (NBR 14136) - 2P+T 10 A A 0,30M DO PISO |
| | TOMADA HEXAGONAL (NBR 14136) - 2P+T 10 A A 1,10M DO PISO |
| | TOMADA HEXAGONAL (NBR 14136) - 2P+T 20 A A 2,20M DO PISO |
| | TOMADA REDE LÓGICA RJ-45 A 0,30M DO PISO |
| | TOMADA TELEFONE RJ-11 A 1,10M DO PISO |
| | ELETRODUTO DA REDE ELÉTRICA |
| | ELETRODUTO DA REDE LÓGICA (INTERNET E TELEFONE) |

INST. LÓGICA
ESCALA 1:100
MEDIDAS EM CENTÍMETROS

— UENP —

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ

PROJETO

INSTALAÇÕES LÓGICAS - BIBLIOTECA E LABS.

OBRA

RECONSTRUÇÃO DO CCS

PROPRIETÁRIO

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ - UENP
CNPJ: 08.885.100/0001-54

RESPONSÁVEL TÉCNICO

FELIPE SCALÀ FRANÇA
CREA-SP/7069000517

DESENHO

LETICIA SAMPAIO
FELIPE FRANÇA

DATA

SETEMBRO/2020

ESCALA

INDICADA

PRANCHA

11/11

PROPAV

PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL
SECRETARIA DE OBRAS

EMITTE LUCEM TUAM

Documento: **CJ_CCSARQ_11.pdf**.

Assinado por: **Felipe Scala Francica** em 20/11/2020 20:48.

Inserido ao protocolo **17.108.211-0** por: **Felipe Scala Francica** em: 20/11/2020 20:42.



Documento assinado nos termos do art. 18 do Decreto Estadual 5389/2016.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura> com o código:
33a20aabee1a100955ac1b1ac43b0254.